

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	鑫本系統控制股份有限公司		
申請人地址	桃園市桃園區經國路 857 號 14 樓之一	電話	03-316-5969
製造人名稱	AUTOMA Co., Ltd.		
製造人地址	(Dodang-dong) 21, Pyeongcheon-ro 862beon-gil, Wonmi-gu Bucheon-si, Gyeonggi-do Korea	電話	
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆限位開關指示盒 ALS-30		
防爆規格標示	Ex d IIC T5 Gb		
型式檢定合格字號	工電(2016)第 00117X 號		
第一次發證日期	中華民國 105 年 03 月 17 日		
展延發證日期	中華民國 111 年 03 月 14 日		
有效期限	中華民國 111 年 03 月 17 日 至 114 年 03 月 16 日		
1. 依據標準：	CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 。		
2. 電氣規格：	AC 15 A-125 V 或 250 V ; DC 0.6 A-125 V 或 0.3 A-250 V 。		
3. 適用周溫：	-20°C ~ +85°C 。		
4. 主要組成：	外殼上蓋、外殼底蓋、軸心、上蓋置入件、下蓋置入件。		
5. 同一型式：	ALS-31、ALS-32、ALS-33、ALS-34、ALS-35 。		
6. 特殊條件：	檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性。		
7. 發行版次：	第 1 次發行 (A201500646)	(105-03-17)	
	第 2 次發行 (B201900027)	(108-02-15)	
	第 3 次發行 (A1100031)	(110-05-10)	
	第 4 次發行 (B202200106)	(111-03-14)	



財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

