



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304003185

认证委托人名称: I-TORK CONTROLS CO, LTD
认证委托人地址: 12-13, Gilju-ro 411beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
生产者名称: I-TORK CONTROLS CO, LTD
生产者地址: 12-13, Gilju-ro 411beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
生产企业名称: I-TORK CONTROLS CO, LTD
生产企业地址: 12-13, Gilju-ro 411beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea

产品名称: 限位开关
系列、规格、型号: ITS 系列
标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 11 月 6 日 有效期至: 2025 年 11 月 5 日

首次发证日期: 2020 年 11 月 6 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304003185

附 件

产品名称: 限位开关

型号规格: ITS-*a b c*

其中 *a* 代表外壳材质: 3-铝合金 ALDC12, 5-不锈钢 SUS316

其中 *b* 代表传感器种类: 0-机械式, 1-接近式

其中 *c* 代表传感器: 0~6 (*b*为0时), 0、1、M、S (*b*为1时)

防爆标志: Ex d IIC T6 Gb

电气参数:

型号 (bc)	开关及传感器
00	2-SPDT
01	3-SPDT
02	4-SPDT
03	2-SPST
04	2-DPDT
05	2-SPDT + OUTPUT (0~1kΩ)
06	2-SPDT + OUTPUT (4~20mA)
10	Autonics 传感器 (PST17-5DNU)

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIiAS
Worldwide Access

证书编号: 2020322304003185

附 件

电气参数:

11	P&F 传感器
1M	MONAS SENSOR
1S	Other type sensors

开关参数	SPDT 机械开关 AC: 16A 1/2HP 125/250V AC DC: 0.6A 125V DC, 0.3A 250V DC
	Autonics 传感器 (PST17-5DNU) - 12~24VDC (允许电压: 10~30VDC)
	P&F 传感器 (NJ-V3-N) - 8VDC
	DPDT 机械开关 AC: 125/250VAC 10A 480VAC 2A 1/8HP 125VAC 0.25HP 250VAC DC: 0.5A 125VDC 0.25A 250VDC
	OUTPUT 输出 0~1k Ω 4~20mA
	MONAS 传感器 3A/24VAC, 0.5A/240VAC, 2A/24VDC

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司